


Rozdzielnica T3 (I piętro)



- WG
- Wylacznik główny 3P 63A
- RCD
- Wylacznik różnicowoprądowy
-
- Zegar czasowy
-
- Łącznik zwierny (dzwonek)

$P_i=610,3\text{kW}$, $k_j=0,8$ $P_s=8,27\text{kW}$
 $I_b=12,6\text{A}$; $U_n=230/400\text{V}$ 50Hz

UKŁAD SIECI zasilającej TN-S
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT PRZEBUDOWY WNĘTRZ SZKOŁY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH		<p>Schemat ideowy zasilania Tablicy rozdzielczej T3 (I piętro)</p> <p>E-07</p>	
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	Gmina Poświętne ul. Akacjowa 4; 26-315 Poświętne		
AUTORZY			
PROJEKT	mgr inż. Grzegorz Cebula nr upr. SWK/0194/PWOE/12		
Schemat ideowy zasilania Tablicy rozdzielczej T3 (I piętro)			
SKALA	E-07		
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
DATA	30.03.2016		