

0.02 PRZYGOTOWALNIA
10.40m² posadzka winylowa

0.01 KOMUNIKACJA/JADALNIA
66.40m² gres

0.01 KREDENS
66.40m² gres

0.03 MAGAZYN KOTŁOWNI
27.70m² posadzka betonowa

0.07 SZATNIA SZKOLNA
43.40m² posadzka winylowa

0.08 SALA ĆWICZEN
46.60m² wykładzina dywanowa

0.05 TOALETA PRACOWN.
7.40m² gres

0.05 SZATNIA PRACOWN.
5.90m² gres

0.04 POM. MAGAZYN.
25.80m² gres

0.06 KOMUNIKACJA
16.50m² gres

0.04 MAGAZYN
25.80m² gres

Projektowe zasilanie tablicy T1 (PIWNICE)
KABEL YDYżo5x4mm²
z istniejącej tablicy głównej RG

LEGENDA:

- OPRAWA NATYKOWA LED 47W 4000K
- OPRAWA NATYKOWA LED OPAL 47W 4000K
- OPRAWA NATYKOWA LED OPAL 32W 4000K
- OPRAWA NATYKOWA LED 18W 4000K
- OPRAWA NATYKOWA IP44 KINKIET LED 19W 4000K
- OPRAWA NATYKOWA LED 36W 4000K
- OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA S M1 Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"
- OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA S M1 Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM
- OPRAWA EWAKUACYJNA NASUFITOWA S M1+FLAGA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM
- OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA S W1 COLD Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"

- OPRAWA NASTROPOWA AWARYJNA M1 3W 1h
- OPRAWA ZEWNĘTRZNA 150 12W 4000K
- CZUJNIK RUCHU
- DZ - DZWONEK
- PZRYCISK DZWONKOWY/SWIETLNY
- WYŁĄCZNIK P.POZ
- WPP
- .../TB .../T2 .../T3
- .../T1 .../TK
- nr obwodu/tablica rozdzielcza

- OSPRZĘT ŁĄCZNIKOWY PODTYNKOWY
- OSPRZĘT ŁĄCZNIKOWY PODTYNKOWY SZCZELNY
- GNIAZDO WTYKOWE 230V 16A N/PE PODTYNKOWE
- GNIAZDO WTYKOWE 230V 16A N/PE PODTYNKOWE SZCZELNE
- GNIAZDO WTYKOWE SIŁOWE 3x32A N/PE
- GNIAZDO WTYKOWE 230V 2x2p+Z Z BLOKADĄ (KOMPUTEROWE)

PROJEKT PRZEBUDOWY WNETRZ SZKOŁY FILIALNEJ W BRUDZEWICACH działka nr. ew. 382; obręb Kolonia Brudzewice	
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR	Gmina Poświętne ul. Akacjowa 4; 26-315 Poświętne
ACAK AUTORZY mgr inż. Grzegorz Cebula nr upr. SWK/0194/PWOE/12	
Instalacja elektryczna oświetleniowa i gn. wtykowych 230V PIWNICE	
SKALA	E-01
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA	30.03.2016