

Protokół Nr 7/2010

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne odbytego w dniu 27 sierpnia 2010 r. w godzinach 12²⁵-15³⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Przewodniczył Radny Andrzej Pawlik – przewodniczący komisji

W posiedzeniu uczestniczyli radni wg listy obecności załączonej do protokołu oraz Przewodniczący Rady Gminy Marian Grzegorski i Wójt Gminy.

Przewodniczący komisji przedstawił poniższy porządek obrad:

1. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w ZUK,
2. Zagadnienia bieżące.

Ad. 2. Przewodniczący komisji otwierając posiedzenie stwierdził, że jest to drugie planowe posiedzenie komisji. Dodał, że najpierw omówione zostaną zagadnienia bieżące a o godzinie 13³⁰ komisja uda się do Zakładu Usług Komunalnych w celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych. Przewodniczący komisji zapytał czy coś się zmieniło w kwestii hydrantów czy wymiany wodomierzy.

-Przewodniczący Rady stwierdził, że były wymieniane wodomierze.

-Radny Kobylarczyk również potwierdził, że w Buczku były wymieniane wodomierze.

-Radny Pawlik zapytał o licznik na hydrancie przy podlewaniu parku.

-Wójt oznajmił, że licznik jest zakładany.

-Radny Wielgus zapytał, co z przekształceniem zakładu.

-Wójt wyjaśnił, że musimy poczekać, gdyż jeszcze się sytuacja nie wyjaśniła do końca. Czekamy na wykładnię z ministerstwa.

-Radny Pawlik zapytał, co się dzieje z wiatrakami.

-Wójt inwestor otrzymał wymóg uzyskania raportu oddziaływania na środowisko.

-Radny Pawlik zapytał czy nie myśli on o farmie wiatraków.

-Wójt oznajmił, że na razie planowane są dwa wiatraki w Dębie i jeden w Buczku.

Radni podjęli dyskusję odnoszącą się do odbytej imprezy w Studziannie oraz omawiano również tą inwestycję.

-Wójt zapytał czy coś się dzieje z funduszem sołeckim.

-Radna Kucharczyk sołtys Gapinina oznajmiła, że u niej nic się nie dzieje.

Ad. 1. Realizacja punktu odbyła się w siedzibie ZUK w Stefanowie.

W posiedzeniu dodatkowo udział wziął pan Stanisław Lipski kierownik zakładu oraz pani Justyna Sałaj Główna księgowa.

-przewodniczący komisji zapytał czy ZUK dostał zalecenia wykonania do poszczególnych punktów.

Kierownik oznajmił, że:

1. Budynki ubezpieczono w TUW,
2. Zaprowadzono ewidencję płukania sieci.

Kierownik okazał stary rejestr z zapisami.

-Radny Pawlik poprosił, aby osoby, które dokonały płukań sieci podpisywały się w tym dokumencie.

3. Dokonano rocznego odczytu, co kwartał wodomierza w Mysiakowcu wspólnie z pracownikiem ZUK z Rzeczyca.

-Radny Pawlik stwierdził, że Wójt winien zwrócić uwagę na stawki zawarte w umowie pomiędzy gminą Rzeczyca i Poświętne za dostawę 1 m³ wody.

4. Dokonano ujednoczenia dokumentacji poboru wody w hydroforniach w Poświętnem i Dębie – okazano stosowne dokumenty hydroforni w Poświętnem. Dokumentacja hydroforni z Dęby znajduje się u konserwatora w Dębie.

-pan Lipski kierownik ZUK stwierdził, że jest problem z przeglądem, ponieważ komisja dała zalecenia, aby zmniejszyć moc znamionową i to zostało zrobione. Obecnie za przekroczenia mocy płaci się wiele więcej. Taka sytuacja jest w Poświętnem a zwłaszcza w okresie zimy.

5. Zaprowadzono rejestr awarii występujących na sieci wodociągowej. Brak rejestrów awarii w hydroforni.

6. Kierownik występował do straży, ale straż nie podaje ilości pobranej wody do pożarów.

Komisja ustaliła, aby wyjaśnić kwestie zużycia wody przez urząd do podlewania parku i placu przy szkole. Ze względu na podejrzenie braku sumiennosci ze strony wypożyczającego wodomierz sieciowy Ø 80 tj. urząd gminy.

Zryczałtować korzystanie z hydrantów ppoż. w przeliczeniu na 1 godzinę w obecności pracownika ZUK i urzędu gminy.

7. Wykonano – brak zaległości i dłużników. Obecnie jest około 3 dłużników, którym naliczane są odsetki.

Wykonanie dodatkowych zaleceń:

- kwoty graniczne na zakup paliwa nie zostały przekroczone,
- nie wyjaśniono kwestii stałej opłaty przyłączeniowej,
- pani Sałaj wyjaśniła, że pobiera stałą opłatę przyłączeniową, ale do końca nie wie jaka ona jest. Podstawa prawna powinna być ustalona przez Radę Gminy. Zalecono wyjaśnienie tej kwestii w najbliższym czasie z radcą prawnym urzędu.

- naprawiono system automatycznego załączania agregatu w Dębie. W Poświętnem agregat nie posiada automatycznego załączania rozruchu.

Komisja zaproponowała, aby rozważyć zabezpieczenie hydrantów zgodnie ze standardami UE.

Na powyższym o godzinie 15³⁰ zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Andrzej Pawlik

Elżbieta Sobczyk

Członkowie Komisji:

Kucharczyk Krystyna

Kobylarczyk Paweł

Wielgus Krzysztof

Worach Mieczysław